

ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico nº 0014/2025

PROA: 25/9301-0000811-4

Protocolo: 26213

Respostas elaboradas pela área técnica da Portos RS referente aos esclarecimentos solicitados através do Portal Banrisul:

Questionamento (transcrição do Portal):

"Bom dia. somos sabadouros que:ser alterado; Este elevador não esta operante desde a enchente de porto Alegre; Este elevador ficou durante o mes de maio com seus componentes imersos junto ao porto de poa.

Quanto a alterações necessarias para o funcionamento, o porto conseguirá autorização para tais alterações?

Quanto as peças necessaria para a recolocação do equipamento em funcionamento, o edital esta comportando o recurso.

Quanto esta manutenção corretiva "mão de obra" que incialmente necessitará o equipamento, não vi itens no edital, pois o edital é para manutenção preventiva e corretivas que vier aparecer.

O que temos inicialmente é um equipamento submerso de enchente que não funciona, que para recolocalo em funcionamento necessitará uma manutenção de recuperação. Este vão não esta descrito no edital."

Resposta:

Em resposta ao questionamento, esclarecemos que o elevador foi preventivamente desligado e posicionado no 4º andar antes do evento de alagamento de maio de 2024, para evitar danos maiores no equipamento.

Após o evento climático, a Portos RS realizou a manutenção corretiva para verificação do equipamento e recolocação do mesmo em funcionamento, o que incluiu a substituição de componentes para repor o mesmo em pleno funcionamento.

portosrs.com.br protocolo@portosrs.com.br Ressaltamos que estas substituições foram realizadas como parte da manutenção corretiva pós-eventos climáticos de maio de 2024, porém é incorreto afirmar que o equipamento sofreu alagamento, conforme a já citada ação preventiva tomada.

Cabe informar que a reposição de peças necessárias para qualquer manutenção está contida no edital, inclusive a maneira de aquisição das mesmas.

Informamos também, que a atual inoperância se deve exclusivamente ao travamento do sistema de segurança após queda de energia.

Porto Alegre, 24 de junho de 2025.

Gabriela Van der Laan Calza Almeida Pregoeira da Portos RS

Unidade - Porto Alegre